

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về rà soát, phân loại, lập danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; theo ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị, cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh; trụ sở làm việc đặt tại số 176 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Khuôn viên trụ sở có tổng diện tích khoảng 949 m², diện tích xây dựng khoảng 620 m², bao gồm các hạng mục chính: 01 khu nhà làm việc 02 tầng với 11 phòng làm việc và 01 hội trường; 01 khu nhà kho; cùng các hạng mục phụ trợ như nhà xe, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác.

Trụ sở có cổng chính phía Bắc tiếp giáp đường Hùng Vương (mặt cắt đường rộng khoảng 12 m); hệ thống đường giao thông nội bộ rộng rãi, hành lang trong khuôn viên có chiều rộng khoảng 5,2 m, không bị che khuất, không bị hạn chế chiều cao, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho phương tiện chữa cháy tiếp cận và tổ chức chữa cháy khi cần thiết.

Khoảng cách từ trụ sở Chi cục đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 khoảng 2 km; các tuyến đường tiếp cận đều có mặt cắt trên 6 m, được trải nhựa, bảo đảm cho xe chữa cháy di chuyển nhanh chóng và an toàn.

Ranh giới khu đất trụ sở được xác định như sau: phía Đông giáp đường Chu Văn An; phía Tây giáp khu dân cư; phía Nam giáp Sở Nội vụ (cơ sở 2); phía Bắc giáp đường Hùng Vương.

Nhìn chung, trụ sở Chi cục có vị trí, mặt bằng và điều kiện giao thông thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm cho lực lượng và phương tiện chữa cháy tiếp cận, xử lý sự cố kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

II. Công tác triển khai thực hiện

Ngày 16/10/2024, Công an thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo Kế hoạch số 3287/KH-CATP (PCCC) của Trưởng Công an thành phố Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đoàn kiểm tra Công an thành phố Quảng Ngãi lập ngày 16/10/2024 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y, kết quả kiểm tra được ghi nhận như sau:

1. Một số nội dung đạt yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy

1.1. Việc thực hiện trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở

Chi cục đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

1.2. Công tác quản lý hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC và CNCH

Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được lập và thường xuyên cập nhật, bổ sung theo quy định.

1.3. Việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở

- Về giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy: Tuyến đường phía Bắc giáp đường Hùng Vương có chiều dài khoảng 15,5 m, chiều cao thông thoáng, bảo đảm điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận cơ sở khi xảy ra cháy, nổ.

- Về khoảng cách an toàn PCCC: Các hạng mục nhà, công trình trong khuôn viên được bố trí, duy trì khoảng cách an toàn theo quy định.

- Về mặt bằng: Tổng diện tích khuôn viên khoảng 949 m², diện tích xây dựng khoảng 620 m².

- Về ngăn cháy lan: Việc bố trí hàng hóa, vật dụng, thiết bị và vật tư văn phòng bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Về thoát nạn: Phía Bắc có 01 cổng chính bằng sắt, dạng mở rộng, chiều rộng khoảng 4 m, thông ra đường Hùng Vương; cầu thang có chiều rộng khoảng 2 m, bảo đảm điều kiện thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

- Về phương tiện PCCC: Cơ sở đã được trang bị bình chữa cháy xách tay các loại, gồm: 05 bình bột MFZL4, 04 bình bột MFZL8 và 03 bình chữa cháy khí MT3, được bố trí phân tán tại các vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc sử dụng khi có sự cố.

2. Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục

- Tất cả đội viên đội PCCC cơ sở chưa được tập huấn và cấp chứng chỉ huấn luyện theo đúng quy định.

- Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động tại khu nhà làm việc 02 tầng theo đúng quy định.

- Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn tại lối đi theo đúng quy định tại TCVN 13456:2022.

- Chưa trang bị dụng cụ phá dỡ cho nhà và công trình theo đúng quy định tại TCVN 3890:2023.

3. Biện pháp khắc phục

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Công an thành phố Quảng Ngãi, ngày 30/10/2024 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã xây dựng phương án mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thi công, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn (Exit) tại trụ sở Chi cục, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng kinh phí dự kiến là 118.649.440 đồng tại Tờ trình số 45/TTr-CNTY ngày 30/10/2024 (Có Tờ trình kèm theo).

Tuy nhiên, đến nay, Chi cục chưa được xem xét, phê duyệt nguồn kinh phí nêu trên của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chưa có cơ sở để triển khai thực hiện việc khắc phục các tồn tại theo nội dung yêu cầu tại Biên bản kiểm tra ngày 16/10/2024 của Đoàn kiểm tra Công an thành phố Quảng Ngãi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y kính đề nghị Phòng Tài chính, Kế hoạch - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt nguồn kinh phí nêu trên, tạo điều kiện cho Chi cục triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (B/c);
- Phòng Tài chính, Kế hoạch Sở;
- Lãnh đạo Chi cục CNTY;
- Lưu: VT, HC-TH.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung